

Tableau charges admissibles

Charges admissibles sur montants pour tour d'étaieement MDS 150 x 125

Système maintenu immobile sur la tête

Vérin de tête à fourche ou fourche à vérin

Déploiement vérin sur la tête jusqu'à 20 cm

Déploiement vérin au pied jusqu'à 45 cm

Hauteur [m]	Charge admissible sur montants [kN] sans vent	Charge admissible sur montants [kN] avec vent $q_w = 0,5 \text{ kN/m}^2$
1,60 - 4,39	51,3	46,7
4,34 - 4,89	50,9	46,8
4,84 - 5,39	50,4	46,9
5,34 - 5,89	49,8	45,5
5,84 - 6,39	49,3	44,0
6,34 - 6,89	48,6	43,4
6,84 - 7,39	48,0	42,8
7,34 - 7,89	48,2	42,1
7,84 - 8,39	48,3	41,5
8,34 - 8,89	48,2	40,4
8,84 - 9,39	48,1	39,3

(Base de calcul selon Norme EN 12812)